

EN3-7/8


CE-0409
Direktiv 97/23/EC (PED)




Certified: DNV
SE: 531
NO: 210-30

HÅNDSLOKKER • PULVERSLÄCKARE KÄSISAMMUTIN • PULVERSLUKKER

2 KG ABC PULVER/JAUHE
13 A 89 B C



**1. HOLD I
OPPREIST
STILLING.
TREKK UT
SIKRINGSPIN-
NEN.**



**2. RETT STRÅ-
LEN MOT
ROTEN AV
FLAMMEN FRA
EN MINI-
MUMAVSTAND
PÅ 1 M. KLEM
NED AVTREK-
KEREN.**

**1. HÅLL SLÄCKA-
REN UPPRÄTT.
DRA BORT
SÄKRINGEN.**

**2. RIKTA MUN-
STYCKET MOT
LÅGORNAS
BAS FRÅN
MINST 1 M AV-
STÅND. TRYCK
IN AVTRYCKA-
REN.**

**1. PIDÄ PYSTY-
SUORASSA
VEDÄ POIS
VARMISTIN.**

**2. SUUNTA
SUUTIN LIEK-
KIEN JUUREN
VÄHINTÄÄN 1
M ETAISYY-
DELTÄ. PAINA
LAUKAISINTA.**

**1. HOLD SLUK-
KEREN OPRET.
FJERN SIKRIN-
GEN.**

**2. RET MUND-
STYKKET MOD
BUNDEN AF
FLAMMERNE
I EN AFSTAND
AF MINDST
1M. TRYK AF-
TRÆKKEREN
IND.**



Ved bruk i el.anlegg
maks. 1000 V,
avstand 1 m.

Kan användas mot
strömförande elek-
trisk utrustning upp
till 1000 V på
1 m avstånd.

Turvaetäisyys
jännitteisissä pa-
loissa 1000 V
asti 1 m.

Kan anvendes
mod strømførende
elektrisk udstyr på
op til 1000 V i en
afstand af 1 m.

Tillverkat för Biltrema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.
Importør: Biltrema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.
Maahantuoja/Importör: Biltrema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609
Importør: Biltrema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70
www.biltrema.com

SE

- Inspektera visuellt för skada, korrosion och annat som kan göra brandsläckaren osäker att hantera.
- Kontrollera att nivåmätaren visar på en nivå inom grön markering.
- Fyll flaskan efter varje användning.
- Lämna flaskan för service hos utbildad serviceman max. 5 år efter tillverkningsdatum och därefter minst 1 gång per år. Datum finns stämplat i släckarens underkant.

Släckmedel: 2 kg ABC30 pulver.
Drivmedel: 15 bar (20 °C) kväve.

Typ: 21-336

Funktionsduglig mellan: -30 °C och +60 °C; överskrid inte temperaturintervallen.

Tillverkad enligt EN3-7, DNV cert.nr. 126.531.3-01

NO

- Inspiser visuelt med henblik på skade, korrosjon og annet som kan gjøre brannslukkeren usikker å håndtere.
- Kontroller at nivåmåleren peker på et nivå innenfor grønn markering.
- Fyll flasken etter hver bruk.
- Lever flasken inn til service hos kvalifisert serviceperson maks. 5 år etter produksjonsdato og deretter minst 1 gang per år. Datoen er stemplet i slukkerens nedre kant.

Slukkemiddel: 2 kg ABC30 pulver.
Drivmiddel: 15 bar (20 °C) nitrogen.

Typ: 21-336

Funksjonsdyktig mellom: -30 °C og +60 °C; overskrid ikke temperaturintervallene.

Produsert iht. EN3-7, DNV sert.nr. 126.531.3-01

FI

- Tarkista laite silmämääräisesti, ettei sammuttimessa ole esimerkiksi vaurioita tai korroosiota, joka voi tehdä sen käsittelymisestä vaarallista.
- Tarkista, että tasomittari on vihreällä alueella.
- Täytä pullo joka käyttökerran jälkeen.
- Toimita pullo huollettavaksi valtuutettuun huoltokorjaamoon viimeistään 5 vuoden kuluttua valmistuspäivästä ja tämän jälkeen vähintään kerran vuodessa. Päivämääräleima on sammuttimen alareunassa.

Sammutusaine: 2 kg ABC30-jauhetta
Ponneaine: tyypeä 15 baarin paineessa (20 °C)
Tyyppi: 21-336

Toiminta-alue: -30 °C – +60 °C, älä käytä muissa lämpötiloissa.

Valmistettu EN3-7-normin mukaisesti,
DNV-sertifiointi 126.531.3-01

DK

- Efterse for at kontrollere, om der er skader eller andet, som kan gøre brandslukkeren usikker at bruge.
- Kontroller, at niveaumåleren befinder sig indenfor den grønne markering.
- Fyld beholderen efter hvert brug.
- Lad en fagmand foretage service på beholderen maks. 5 år efter fremstillingsdatoen og derefter mindst 1 gang om året. Datoen er stemplet i slukkerens underkant.

Slukningsmiddel: 2 kg ABC30 pulver.
Drivmiddel: 15 bar (20 °C) kvælstof.

Typ: 21-336

Funktionsdygtig mellem: -30 °C og +60 °C; overskrid ikke temperaturintervallet.

Fremstillet iht. EN3-7, DNV cert.nr. 126.531.3-01